



UWAGA:

W tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW stosować urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływu gazu, zgodnie z Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. nr 75 poz. 690.

OZNACZENIA

————— - instalacja gazowa
 ———— - tuleja ochronna

Wykaz urządzeń Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa:

- 1 - Proj. moduł sterujący Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa
- 2 - Proj. zawór klapowy Dn40mm +kabel YDY2x1,5mm²
- 3 - Proj. detektor – nad posadzką +kabel YDY4x0,5Gmm²
- 4 - Proj. sygnalizator optyczno-akustyczny na wys. 2,5 od terenu + kabel YTKSY0,8x4x0,5mm²

RZUT PRZYZIEMIA – WEW. INSTALACJA GAZOWA		SKALA 1:100	DATA: 07.2017r.	RYS. NR: SW-03
INWESTOR:	Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki			PODPIS:
OBIEKT:	Budynek Praktycznej Nauki Zawodu Zespołu Szkół w Róźnie			
ADRES:	dz. nr 154/1, obręb Róźnie, ul. Szkolna 4, m. Róźnie, gmina Róźnie			
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański nr ew. uprawnień: 475/68 specjalność: instalacje sanitarne z ograniczeniem			
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtakowski			